

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA ANGIELSKIEGO

mgr Mariola Maroszek

ul. K. Matusiaka 12/14; 43-316 Bielsko-Biała

**UWIERZYTELNIONE TŁUMACZENIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO**

Opis dokumentu: Sporządzony na druku firmowym TÜV SÜD dokument potwierdzający zgodność (Compliance Document). Z lewej strony dokumentu zamieszczono napis „Certyfikat” w sześciu językach, w tym w języku angielskim oraz numer A1 -04.11. Uwagi od tłumacza umieszczono w kwadratowych nawiasach.

\*\*\*\*\*

**Dokument potwierdzający zgodność**  
nr D 17 05 41829 02783

(-) [logo] TÜV SÜD  
Product Service

**Posiadacz  
certyfikatu:**

**Huawei Technologies Co., Ltd**

Administration Building  
Headquarters of Huawei Technologies Co., Ltd.  
Bantian, Longgang District  
518129 Shenzhen  
CHIŃSKA REPUBLIKA LUDOWA

**Nazwa wyrobu**

Falownik  
FALOWNIK SOLARNY

Niniejszy dokument potwierdzający zgodność potwierdza zgodność z wyszczególnionymi normami na zasadzie dobrowolności. Dotyczy on wyłącznie konkretnej próbki dostarczonej do badań i certyfikacji i nie potwierdza jakości ani bezpieczeństwa wyrobów produkcji seryjnej. Patrz również uwagi na odwrocie.

**Nr sprawozdania z badań**

704091608602-01

**Data:** 2017-05-11

(-) [nieczytelny podpis]  
(Zhengdong Ma)

(-) [logo] TÜV SÜD  
648852

Strona 1 z 2

TÜV SÜD Product Service GmbH – Zertifizierstelle – Ridlerstraße 65 - 80339 München – Germany TÜV®



*Mariola Maroszek*

# Dokument potwierdzający zgodność

nr D 17 05 41829 02783

(-) [logo] TÜV SÜD  
Product Service

<b>Model(e)</b>	<b>SUN2000-36KTL, SUN2000-42KTL SUN2000-33KTL-A</b>	
<b>Parametry</b>	Maks. napięcie wejściowe, prąd stały	1100 Vd.c.
	Zakres MPP [punktu mocy maksymalnej, prąd stały]	200-1000 Vd.c.
	Maksymalny prąd wejściowy, stały	22 A / 22 A / 22 A / 22 A
	Prąd zwarcia (Isc obwodu fotowoltaicznego)	30 A / 30 A / 30 A / 30A
	Napięcie nominalne wyjściowe, prąd przemienny	dla modelu SUN2000-36KTL: 3/N/PE~, 400V 3 ~, 400V (opcjonalnie) 3 ~, 480V (opcjonalnie) Dla modelu SUN2000-42KTL: 3 ~, 480V dla modelu SUN2000-33KTL-A: 3/N/PE- 400V 3 ~, 400V (opcjonalnie)
	Nominalna częstotliwość robocza, prąd przemienny	50 Hz
	Maksymalny prąd wyjściowy, przemienny	Dla modelu SUN2000-36KTL: 57,8 A przy napięciu znamionowym 400V) 48,2 A przy napięciu znamionowym 480V) Dla modelu SUN2000-42KTL: 56,6 A Dla modelu SUN2000-33KTL-A: 48A
	Znamionowa moc wyjściowa przy prądzie przemiennym	36 kVA (SUN2000-36KTL) 42 kVA (SUN2000-42KTL) 30 kVA (SUN2000-33KTL-A)
	Maksymalna moc wyjściowa przy prądzie przemiennym	40 kVA (SUN2000-36KTL) 47 kVA (SUN2000-42KTL) 33 kVA (SUN2000-33KTL-A)
	Współczynnik mocy, regulowany	0,8(lagging) [opóźniony]...0,8(leading) [wyprzedzający]
	Zakres temperatury roboczej	-25°C...+60°C
	Klasa ochrony	I
	Stopień ochrony	IP65

**Badanie przeprowadzono zgodnie z normą:**

EN 50438:2013/IS1:2015  
(domyślne ustawienia w tabeli 4)

str. 2 z 2

TÜV SÜD Product Service GmbH – Zertifizierstelle – Ridlerstraße 65 – 80339 München – Germany TÜV®



*[Handwritten signature]*

\*\*\*\*\*

## REPERTORIUM Nr 765 / 2017

Ja, niżej podpisana Mariola Maroszek, Tłumacz Przysięgły Języka Angielskiego, powołana pismem Ministra Sprawiedliwości nr DO-V-0191-1236/05 o wpisie na listę tłumaczy przysięgłych pod numerem TP/1270/05, stwierdzam niniejszym, że powyższe jest wiernym, kompletnym i dokładnym tłumaczeniem przedstawionej mi kopii dokumentu w języku angielskim, na dowód czego składam swój podpis i przykładam pieczęć w Bielsku-Białej dnia 22 lipca 2017 r.

Opłatę pobrano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.01.2005. (Dz.U. nr 273, poz. 2702 §2 (1) 1a))

Tłumacz Przysięgły Języka Angielskiego  
**mgr Mariola Maroszek**  
43-316 Bielsko-Biała, ul. K. Matusiaka 12/14  
tel. 33 818 61 19, kom. 512 393 842  
NIP 547-004-56-81  
e-mail: mariola.maroszek@gmail.com

